



МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Камчатскому краю

ул. Ленинградская, 25, г. Петропавловск-Камчатский, 683003 пр. 42-39-04, fax 42-10-84 mail: emercom@kamfire.iks.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЕЛИЗОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

Адрес: г. Елизово, ул. Завойко 24 а, тел.8(41531)7-22-13

ПРЕДПИСАНИЕ № 38/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с "13" марта 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., "23" марта 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

во исполнение распоряжения начальника отдела НД и ПР по Елизовскому муниципальному району Се-
 лина М.А. № 38 от «09» марта 2017 г., ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защи-
 те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
 контроля (надзора) и муниципального контроля»; государственным инспектором Елизовского муницип-
 ального района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Калниным Е.А.(тел.
 7-22-13) проведена **внеплановая** проверка территории, помещения Муниципальное бюджетное учре-
 ждение дополнительного образования «Центр детского творчества» по адресу: г. Елизово ул. Ленина 22
 При проведении проверки присутствовали: Соловьева Г.Э.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пред-писа-ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (под-пись) о выполнении (указы-вается только выпол-нение)
<p>1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 2. СП 3.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 3. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 4. СП 6.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». 5. Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановление правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года.) «О противопожарном режиме».</p>				
1.	-систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна включаться в автоматическом режиме от командного сигнала, формируемо-го автоматической установкой по-жарной сигнализации на объекте	(ст.4[1], п.п. 3.3[2]);	23.03.18	

	СОУЭ включается в ручном режиме			
2.	-на 2-ом этаже здания в районе стеклянного перекрытия (стаканов) пожарные извещатели, установлены не в верхней точке перекрытия	(ст.4[1], п. 13.3.4 [3]);	23.03.18	
3.	-приборы приемно-контрольные пожарные, имеющие функцию управления оповещателями, не обеспечивают автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание	(ст.4[1], п. 13.14.3 [3]);	23.03.18	
4.	-электропитание АУПС выполнено с нарушением нормативных требований к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, а именно электропитание осуществляется не от вводно-распределительного устройства (ВРУ)	(ст.4[1], п.п. 15.2[3]);	23.03.18	
5.	- источник резервного питания (аккумуляторная батарея) АУПС на момент осмотра не обеспечивает резервным электропитанием автоматическую установку пожарной сигнализации	(ст.4[1], п. 15.3 [3]);	23.03.18	
6.	-электрические провода питания АУПС не соответствующего вида исполнения и способа прокладки	(ст.4[1], п. 4.9 [4]);	23.03.18	
7.	-при проверке работоспособности ручных извещателей в вестибюле первого этажа, здания система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не включилась	(п. 61 [5]).	23.03.18	
"СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"				
8.	Для отделки потолков и заполнения подвесных потолков используется декоративно-отделочный материал (натяжные потолки) с показателями пожарной опасности более Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.	-п. 4.3.2-	23.03.18	
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"				
9.	Класс пожарной опасности натяжных потолков выше чем КМ 0; КМ 1	-п.6 ст. 134 Таблица 29-	23.03.18	
-СП 52.133.30.2011 «Естественное и искусственное освещение»				
10.	Коридоры следования к путям эвакуации 1-2 этажей, не оборудованы аварийным освещением.	-п.7.105, 7.108-	23.03.18	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Елизовского муниципального района
по пожарному надзору
Калнин Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору проводившего проверку)



«23» марта 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Тадж
(подпись)

Т.А. Соколова

(должность, фамилия, инициалы)

«23» марта 2017 г.